

HUONEISTO-OVEN PALOTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

Tämä ohjekortti on apuväline kerrostalohuoneiston porrashuoneen oven paloturvallisuuden arviointiin. Ohjekortti on suunniteltu pääasiassa oville, joilta vaaditaan 30 minuutin palonkestävyysaikaa.

Ohjekortin lisäksi ohjeeseen kuuluu selvitysosa, josta voit katsoa tarkempia ohjeita ja perusteluja kuhunkin kohtaan. Tarvittaessa voit myös kysyä lisäohjeita oman alueesi pelastuslaitokselta. Selvitysosa, tutkimusraportti ja video aiheesta löytyvät Pelastusopiston [www-sivuilta](http://www.sivuilla) hakusanalla ”huoneisto-ovet”. Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja ovat Pelastuslain (379/2011) pykälien 9 ja 10 perusteella velvollisia pitämään rakennus lain mukaisessa turvallisessa kunnossa. Jos havaitset riskejä, joita ei ole mainittu tässä ohjeessa, älä jätä niitä huomioimatta.

VAATII VÄLITÖNTÄ KORJAUSTA

- Oven tyyppikilvessä on merkintä, joka osoittaa oven olevan 15 minuutin palo-ovi (esim. EI15, B15, c1/4 tai ”hyväksytty oviyhdistelmän osana”).
 - Postiluukku ei toimi kunnolla – esimerkiksi jää raolleen, ei sulkeudu kunnolla.
 - Ovillehden ja karmin välissä ei ole tiivistettä, väli ei tiivisty kunnolla tai tiiviste on puutteellinen.
 - Oveassa on selkeä vaurio.
 - Ovillehden ja karmipuun välinen rako (molempien alla olevien kohtien täytyessä aiheuttaa välittömän korjaustarpeen).
 - Paisuvaa tiivistettä ei ole tai se on yli 20 vuotta vanha (katso selvitysosa).
- JA**
- Oven ja karmin välissä on yli 4 mm rako molemmilla puolilla ovea, tiivistettä ei huomioida mitattaessa (katso selvitysosasta mittausohje).

VAATII KORJAUSTA HARKINNAN MUKAAN (ks. selvitysosa)

- Oveassa on postiluukku.
- Ovi on valmistettu aikaisemmin kuin 1976, pois lukien joka kohdastaan yli 35 mm paksut umpipuuovet.
- Oveassa ei ole tyyppikilpeä, pois lukien joka kohdastaan yli 35 mm paksut umpipuuovet (tyyppikilpi löytyy yleensä oven saranapuolelta).

SUOSITTELEMME ERITYISESTI SEURAAVIA ASIOITA

- Ovipumppujen asentaminen kaikkiin huoneisto-oviin.
- Ovien paloturvallisuuden säännöllinen arviointi ja kaikkien havaittujen puutteiden korjaaminen.
- Oveassa olevien postiluukkujen poistaminen ja vaihtaminen muuhun postinjakelukäytäntöön.

